令和02年度　小泊不燃物処理場

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位:t）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
焼却残渣	平成14年3月にごみの搬入停止により、ごみ搬入はなし。												0
不燃ごみ													0
粗大ごみ													0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 施設の点検記録

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工												
調整池												
浸出水処理施設												
残余容量測定												

3. 保有水（浸出水）の水質検査結果

計量項目	単位	測定年月日 基準値												
水素イオン濃度（PH）	―	5.8～8.6												
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg／L	60以下												
科学的酸素要求量（COD）	mg／L	90以下												
浮遊物質量（SS）	mg／L	60以下												
窒素含有量（T－N）	mg／L	120以下												
アルキル水銀化合物	mg／L	検出されないこと												
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg／L	0.005以下												
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.1以下												
鉛及びその化合物	mg／L	0.1以下												
有機燐化合物	mg／L	0.1以下												
六価クロム化合物	mg／L	0.5以下												
砒素及びその化合物	mg／L	0.1以下												
シアン化合物	mg／L	1.0以下												
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg／L	0.3以下												
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
ジクロロメタン	mg／L	0.2以下												
四塩化炭素	mg／L	0.02以下												

計量項目	単位	測定年月日 基準値												
1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	0.2以下												
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
1，1，1－トリクロロエタン	mg／L	3.0以下												
1，1，2－トリクロロエタン	mg／L	0.06以下												
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下												
チウラム	mg／L	0.06以下												
シマジン	mg／L	0.03以下												
チオベンカルブ	mg／L	0.2以下												
ベンゼン	mg／L	0.1以下												
セレン及びその化合物	mg／L	0.1以下												
1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下												
ほう素及びその化合物	mg／L	50以下												
ふっ素及びその化合物	mg／L	15以下												
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg／L	200以下												
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	mg／L	5.0以下												
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	mg／L	30以下												
フェノール類含有量	mg／L	5.0以下												
銅含有量	mg／L	3.0以下												
亜鉛含有量	mg／L	2.0以下												
溶解性鉄含有量	mg／L	10以下												
溶解性マンガン含有量	mg／L	10以下												
クロム含有量	mg／L	2.0以下												
大腸菌群数	個／Cm^3	3,000以下												
燐含有量	mg／L	16以下												
ダイオキシン類	PG－TEQ／L	10以下												

4. 地下水の水質検査結果（上流　旧観測孔）

計量項目	単位	測定年月日 基準値												
電気伝導率	ms/m	なし												
塩化物イオン濃度	mg／L	なし												
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと												
総水銀	mg／L	0.005以下												
カドミウム	mg／L	0.1以下												
鉛	mg／L	0.1以下												
六価クロム	mg／L	0.5以下												
砒素	mg／L	0.1以下												
全シアン	mg／L	1.0以下												
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg／L	0.3以下												
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
ジクロロメタン	mg／L	0.2以下												
四塩化炭素	mg／L	0.02以下												
1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	0.2以下												
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
1，1，1―トリクロロエタン	mg／L	3.0以下												
1，1，2―トリクロロエタン	mg／L	0.06以下												
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下												
チウラム	mg／L	0.06以下												
シマジン	mg／L	0.03以下												
チオベンカルブ	mg／L	0.2以下												
ベンゼン	mg／L	0.1以下												
セレン	mg／L	0.1以下												
1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下												
クロロエチレン	mg／L	0.002以下												
ふっ素	mg／L	0.8以下												
ほう素	mg／L	1以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	10以下												
ダイオキシン類	PG－TEQ／L	1以下												

5. 地下水の水質検査結果（上流　新観測孔）

計量項目	単位	測定年月日 基準値												
電気伝導率	ms/m	なし												
塩化物イオン濃度	mg／L	なし												
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと												
総水銀	mg／L	0.005以下												
カドミウム	mg／L	0.1以下												
鉛	mg／L	0.1以下												
六価クロム	mg／L	0.5以下												
砒素	mg／L	0.1以下												
全シアン	mg／L	1.0以下												
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg／L	0.3以下												
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
ジクロロメタン	mg／L	0.2以下												
四塩化炭素	mg／L	0.02以下												
1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	0.2以下												
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
1，1，1―トリクロロエタン	mg／L	3.0以下												
1，1，2―トリクロロエタン	mg／L	0.06以下												
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下												
チウラム	mg／L	0.06以下												
シマジン	mg／L	0.03以下												
チオベンカルブ	mg／L	0.2以下												
ベンゼン	mg／L	0.1以下												
セレン	mg／L	0.1以下												
1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下												
クロロエチレン	mg／L	0.002以下												
ふっ素	mg／L	0.8以下												
ほう素	mg／L	1以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	10以下												
ダイオキシン類	PG－TEQ／L	1以下												

６. 地下水の水質検査結果（下流　旧観測孔）

計量項目	単位	測定年月日 基準値												
電気伝導率	ms/m	なし												
塩化物イオン濃度	mg／L	なし												
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと												
総水銀	mg／L	0.005以下												
カドミウム	mg／L	0.1以下												
鉛	mg／L	0.1以下												
六価クロム	mg／L	0.5以下												
砒素	mg／L	0.1以下												
全シアン	mg／L	1.0以下												
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg／L	0.3以下												
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
ジクロロメタン	mg／L	0.2以下												
四塩化炭素	mg／L	0.02以下												
1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	0.2以下												
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
1，1，1―トリクロロエタン	mg／L	3.0以下												
1，1，2―トリクロロエタン	mg／L	0.06以下												
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下												
チウラム	mg／L	0.06以下												
シマジン	mg／L	0.03以下												
チオベンカルブ	mg／L	0.2以下												
ベンゼン	mg／L	0.1以下												
セレン	mg／L	0.1以下												
1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下												
クロロエチレン	mg／L	0.002以下												
ふっ素	mg／L	0.8以下												
ほう素	mg／L	1以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	10以下												
ダイオキシン類	PG－TEQ／L	1以下												

7. 地下水の水質検査結果（下流　新観測孔）

計量項目	単位	測定年月日 基準値												
電気伝導率	ms/m	なし												
塩化物イオン濃度	mg／L	なし												
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと												
総水銀	mg／L	0.005以下												
カドミウム	mg／L	0.1以下												
鉛	mg／L	0.1以下												
六価クロム	mg／L	0.5以下												
砒素	mg／L	0.1以下												
全シアン	mg／L	1.0以下												
ポリ塩化ビフェニル	mg／L	0.003以下												
トリクロロエチレン	mg／L	0.3以下												
テトラクロロエチレン	mg／L	0.1以下												
ジクロロメタン	mg／L	0.2以下												
四塩化炭素	mg／L	0.02以下												
1，2－ジクロロエタン	mg／L	0.04以下												
1，1－ジクロロエチレン	mg／L	0.2以下												
1，2－ジクロロエチレン	mg／L	0.4以下												
1，1，1―トリクロロエタン	mg／L	3.0以下												
1，1，2―トリクロロエタン	mg／L	0.06以下												
1，3－ジクロロプロペン	mg／L	0.02以下												
チウラム	mg／L	0.06以下												
シマジン	mg／L	0.03以下												
チオベンカルブ	mg／L	0.2以下												
ベンゼン	mg／L	0.1以下												
セレン	mg／L	0.1以下												
1・4－ジオキサン	mg／L	0.5以下												
クロロエチレン	mg／L	0.002以下												
ふっ素	mg／L	0.8以下												
ほう素	mg／L	1以下												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	10以下												
ダイオキシン類	PG－TEQ／L	1以下												