

令和08年度 中泊町一般廃棄物最終処分場

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
焼却残渣	52.98	37.52	37.40	0.00									127.90
不燃ごみ	25.79	27.09	20.55	22.92									96.35
粗大ごみ	3.71	4.57	2.77	2.19									13.24
金物リサイクル	0.00	2.60	0.00	0.00									2.60
合計	82.48	66.58	60.72	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.89

2. 残余の埋立容量(単位:m³) ※平均横断面法

項目	計画	前年度	今年度
測量年月日		令和7年12月2日	
計画埋立容量	39,326.99	18,347.83	
(埋立ごみ)	27,026.32	9,015.76	
(最終覆土)	9,332.06	9,332.06	
(保護層)	2,968.61	0.00	

3. 施設の点検記録

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
浸出水処理施設	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

4. 放流水の水質検査結果

計量項目	単位	測定年月日	4月7日	5月13日	6月9日	7月7日								
		基準値												
水素イオン濃度(PH)	—	5.8～8.6	7.3	7.4	7.4	7.0								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	12.0	7.8	<0.5	<0.5								
科学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	14.0	5.8	8.0	3.9								
浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	<1	5.0	2.0	3.0								
窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	0.95	1.10	2.0	1.90								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				<0.0005								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下				<0.0005								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下				<0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下				<0.005								
有機燐化合物	mg/L	1.0以下				<0.1								
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下				<0.02								

[illegible]

5. 地下水の水質検査結果(上流)

[illegible]

6. 地下水の水質検査結果(下流)

[illegible]