

令和08年度 旧中里一般廃棄物最終処分場

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
焼却残渣	平成9年3月に埋立終了により、ごみ搬入はなし。												0.00
不燃ごみ													0.00
粗大ごみ													0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2. 残余の埋立容量(単位:m³) ※平均横断面法

項目	計画	前年度	今年度
測量年月日		平成9年3月に埋立終了	
計画埋立容量	11,000.00		

3. 施設の点検記録

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
遮水工												
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
浸出水処理施設	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								

4. 放流水の水質検査結果

計量項目	単位	測定年月日 基準値	4月7日	5月13日	6月9日	7月7日								
水素イオン濃度(PH)	—	5.8～8.6	7.8	8.3	7.9	8.1								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60以下	0.6	1.3	0.5	<0.5								
科学的酸素要求量(COD)	mg/L	90以下	3.8	3.6	4.7	4								
浮遊物質(SS)	mg/L	60以下	<1	<1	<1	<1								
窒素含有量(T-N)	mg/L	120以下	0.49	0.51	0.45	0.64								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと				<0.0005								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下				<0.0005								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下				<0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下				<0.005								
有機燐化合物	mg/L	1.0以下				<0.1								
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下				<0.02								
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下				<0.005								
シアン化合物	mg/L	1.0以下				<0.1								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下				<0.0005								

[illegible]

5. 地下水の水質検査結果(上流)

[illegible]

6. 地下水の水質検査結果(下流)

[illegible]